

Số: *612* /TM-BVĐT

Đông Triều, ngày *05* tháng 5 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc: Bảo trì, bảo dưỡng 05 thang máy điện trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (12 tháng).

Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều có nhu cầu: Bảo trì, bảo dưỡng 05 thang máy điện trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (12 tháng).

(chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Kính mời các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ như trên cung cấp thông tin và báo giá như sau:

I. Nội dung hàng hoá yêu cầu báo giá (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

II. Thông tin yêu cầu

1. Hồ sơ báo giá: 01 bộ, gồm:

- Báo giá (mẫu theo phụ lục đính kèm): 01 bộ, bản giấy có ký tên, đóng dấu đỏ (không chấp nhận bản đóng dấu treo), ghi đầy đủ thông tin:

+ Tên và địa chỉ của đơn vị báo giá; số điện thoại liên hệ, mã số thuế; địa chỉ Email.

+ Giá cụ thể của từng danh mục trong báo giá, giá cung cấp dịch vụ đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chụp);

- Hợp đồng tương tự/Hoá đơn bán hàng/Quyết định trúng thầu (nếu có).

2. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày *05/5/2026* đến 16h30' ngày 11/5/2026.

Các báo giá gửi sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận.

3. Địa chỉ nhận báo giá:

- Báo giá bằng văn bản, gửi về Hội đồng mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Địa chỉ: Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com; Điện thoại: 02033.870.061.

- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6).

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện/chuyển phát: Được tính theo dấu của Bưu điện/đơn vị chuyển phát.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Phòng KH-TH (đăng tải); *fy*

- Lưu VT.


**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Mg
Hà Duy Nam

Phụ lục

/(Kèm theo Thư mời chào giá số 612/TM-BVĐT, ngày 05/5/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều)



STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	Thông số kỹ thuật, quy cách, chất liệu, kích thước/ mô tả dịch vụ...	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: Lux 1/B-1000-2S-90-5F/5S), Tải trọng 1000kg; tốc độ 90m/phút, 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản	1. Kiểm tra bộ đếm thủy lực và mức dầu 2. Kiểm tra điện áp 3 pha 3. Kiểm tra và tra dầu hệ thống phanh điện tử động cơ 4. Kiểm tra mức dầu và sự cố rò rỉ dầu máy tời 5. Nghe xem có tiếng ồn bất thường động cơ và máy chính	Thang	1	Nhà B
2	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: Lux 1/P-800-CO-90-5F/5S) tải trọng 800kg; tốc độ 90m/phút, 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản	6. Tra dầu bộ không chế vượt tốc và phanh tay (phanh cơ) 7. Kiểm tra điều kiện làm việc của ac quy 8. Kiểm tra hệ thống điện thoại nội bộ 9. Kiểm tra sự vận hành với nguồn cứu hộ 10. Xiết chặt tiếp điểm rơ -le tủ điều khiển 11. Kiểm tra điện trở xả & quạt tản nhiệt tủ điều khiển 12. Kiểm tra dây cáp tải (độ căng và độ mòn) 13. Vệ sinh tủ điều khiển & phòng máy 14. kiểm tra & tra dầu khóa cửa tầng	Thang	2	Nhà B
3	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: Lux 1/P-450-CO-90-5F/5S) tải trọng 450kg; tốc độ 90 m/phút; 5 điểm dừng, của hãng SANYO xuất xứ Nhật Bản	15. Kiểm tra bộ truyền động cửa & động cơ (dây culoa) 16. Kiểm tra công tắc hành trình dọc hồ thang 17. Kiểm tra su dẫn hướng cửa cabin và cửa ngoài 18. Kiểm tra độ căng, độ mòn dây cáp cửa ngoài và cửa cabin 19. Kiểm tra cáo hiện hành trình 20. Kiểm tra công tắc an toàn nóc thang (cửa thoát hiểm) 21. Kiểm tra và tra dầu su dẫn hướng ra cabin và ray đỡ trọng	Thang	1	Nhà B
4	Bảo dưỡng thang máy (Mã hiệu: 1/P-800-CO-90-5F/5S) tải trọng 800kg; tốc độ 90m/phút; 5 điểm dừng, của hãng	22. Kiểm tra khoảng cách, độ cân kiểm cửa với sill cửa ngoài, door lock cửa ngoài 23. Kiểm tra khoảng cách an toàn sill ca bin và sill cửa ngoài 24. Kiểm tra xích bù tải	Thang	1	Nhà A



<p>SANYO xuất xứ Nhật Bản</p>	<p>25. Kiểm tra chuông báo động 26. Kiểm tra nút gọi tầng trong cabin 27. Kiểm tra quạt thông gió và chiếu sáng trong cabin 28. Kiểm tra phô tô cell và thanh an toàn của cabin 29. Kiểm tra hiển thị tại hộp điều khiển trong cabin 30. Kiểm tra chất lượng chạy và băng tầng 31. Kiểm tra nút nhấn gọi tầng 32. Kiểm tra hiển thị tầng và báo tầng 33. Vệ sinh sill cửa tầng và cửa ra 34. Kiểm tra hoạt động của chế độ Fireman 35. Vệ sinh đầu cabin 36. Đo khoảng cách an toàn đáy khung đối trọng và bup- phơ đối trọng 37. Kiểm tra hoạt động sen-sơ báo tải trọng 38. Kiểm tra các công tắc an toàn 39. Kiểm tra độ trùng cấp Governmor dưới 40. Vệ sinh đáy hố thang và kiểm tra chiếu sáng</p>			
-------------------------------	---	--	--	--



(Mẫu báo giá)

(Đối với sửa chữa, cung cấp dịch vụ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên nhà cung cấp:.....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế:.....

Số điện thoại:.....

Email:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Địa chỉ: Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá số /TM-BVĐK ngày tháng năm 20.... của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều về việc ...

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều bảng báo giá như sau:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm tất cả chi phí cho dịch vụ liên quan và thuế phí, lệ phí)(VNĐ)	Thành tiền
1						
2						
.....						
	Tổng					

Bảng chữ:

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...(lưu ý phù hợp với thời gian chào giá tại thư mời của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều).

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 202...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)